



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 562/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Сергеевский» МО г. Саратов

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления юридического лица фамилия имя)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 562

(наименование органа ГПН)

от « 01 » июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 08 » июня 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 06 » июля 2021 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Локтева Анжелика Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Сергеевский» МО г. Саратов, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, 21

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Сергеевский» МО г. Саратов, Вентерева Дмитрия Вячеславовича*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	-Система противопожарной защиты в случае пожара не	п. 71 Правил противопожарного режима в	06.06.2022	

	<p>обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.,</p>		
2	<p>-На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</p>	<p>п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г),</p>	06.06.2022	
3	<p>-На объекте здания школы не разработана декларация пожарной безопасности</p>	<p>п.1,ч.2,ст.1,ч.1,ст.6,ст.64 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС РФ №171 от 16.03.2020 года «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» внутри без ключа</p>	06.06.2022	
4	<p>- На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений столовой обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	06.06.2022	

	безопасности»)(Согласно техническому паспорту Литер А-1этаж, помещения № 8, 11,12; Литер А- 2 этаж, помещения № 5, 15),			
5	-На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	06.06.2022	
6	- На объекте защиты отсутствуют документы подтверждающие обработку сцены в актовом зале	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), 1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6 , ст. 58, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.1 СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.9, 4.10 СП 433.1325800.2019 Свод правил Огнезащита стальных конструкций правила производства работ	06.06.2022	
7	-На объекте защиты руководитель не обеспечил своевременную замену АКБ батареи АПС (недостаточная емкость аккумулятора)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч. 1 ст. 6, ст.54 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.5.2.1.2 ГОСТ Р 53325-2012	06.06.2022	
8	-Допущено в дверном пороге эвакуационного выхода из помещения спортзала, актового зала, помещения третьего этажа №51, 58 поэтажного плана от 18.09.2006 г., непосредственно наружу	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил.	06.06.2022	

	устройство порога более 0,05 м	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
9	-На объекте защиты из помещения библиотеки не отделено от поэтажного коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь)	(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	06.06.2022	
10	-На объекте защиты двери, в лестничные клетки и коридоры, не имеют приспособлений для samozакрывания	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Локтева Анжелика Александровна
«06» июля 2021г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п. Сергеевский»
МО г. Саратов,
Вентерев Дмитрий Вячеславович
(должность, фамилия, инициалы)

«06» июля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)