



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
Соборная площадь, 7, город Саратов, Россия, 410028, Телефон: код (8452) 49-56-18 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову
Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005 Тел.: 49-56-27, факс: 49-56-14 код (845-2) e-mail: gpn.saratov@gumchs.saratov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«30» июля 2021г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)
г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 58
(место составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 769/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Сергиевский» МО г. Саратов

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №769 от «09» сентября 2021г. в период с «09» часов 00 минут «20» сентября 2021г. по «16» часов «00» минут «30» сентября 2021г. государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Локтевой Анжеликой Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Сергиевский» МО г. Саратов, расположенного по адресу: 410516, Саратовская область, г. Саратов, п. Сергиевский, ул. Октябрьская, 21

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Сергиевский» МО г. Саратов Вентерева Дмитрия Вячеславовича

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

1.	<p>Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным 2-го типа (установлен деревянный люк)</p> <p><i>железнич</i></p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст.59, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	12.08.2022	
2.	<p>В помещении спортивного зала, установлен один линейный пожарный извещатель</p>	<p>ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4 СП 4 86.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установка-ми пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности</p>	12.08.2022	
3.	<p>Центральный электроцит, расположенный под лестничным маршем, в подвальной помещении, не выгорожен противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа,</p>	<p>ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	12.08.2022	

4.	Кровля здания не оборудована ограждением в соответствии с ГОСТ Р 53254	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст.59, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	12.08.2022	
----	--	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ п. Сергиевский»

МО «Город Саратов» Вентерев Д.В.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Локтева Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.